



Provincia di Reggio Calabria
Stazione Unica Appaltante Provinciale- Attività produttive

Provincia di Reggio Calabria

AOO unica – Settore AA.GG. – Servizio Protocollo Informatico

Protocollo N. **0344645** del **30/11/2012**

Assegnazione: Originale Copia

UOR: Settore 3 - Sistemi informatici, Innovazione tecnologica - Monitoraggio e statistica

Titolarità: 02.08.02 - Fascicolo: 5.2010.11.08.02.15-2010



Oggetto: Comune di Rosarno- Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, nonché esecuzione dei lavori per la realizzazione di un “**Centro Polisportivo a servizio della città – porto**”- Progetti PISU Area urbana del Porto di Gioia Tauro - Asse VIII- Ob. Specifico 8.1- POR FERS 2007/2013.

QUESITO

QUESITO

In relazione alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche, la struttura coperta dove andrà a collocarsi la piscina semiolimpionica, dovrà essere progettata in classe d'uso III o IV?

RISPOSTA

Precedendo la struttura possibilità di affollamenti significativi nella fase di esercizio, è da considerarsi in **Classe d'uso III**.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luciano Antonio Macri